

Spett.le
Comune di Alpago

alla c.a. preg.mo ing. Luca Facchin
e p.c. preg.mo ing. Nicola Gaspardo

OGGETTO: Nota risposta richiesta integrazioni del 7 agosto 2023 protocollo n. 423348

in merito alla richiesta di integrazioni del 7 agosto 2023, protocollo N° 423348, si risponde con la presente nota dichiarando che le verifiche relative al calcolo dei volumi di invaso sulla base della curva di possibilità pluviometrica ricavata da durate di pioggia inferiori all'ora e Tr 50 anni erano già state eseguite in fase di progettazione, ma non allegate alla relazione idraulica in quanto restituivano valori di invaso minori di quelli calcolati con curva per durate di pioggia tra le 1 e 24 ore.

La nostra scelta di utilizzare la curva per piogge di durata tra le 1 e le 24 ore è stata dettata dal fatto che questa curva massimizza il volume minimo necessario per l'invarianza idraulica (22 mc), mentre per la curva per piogge di durata inferiore all'ora il volume calcolato corrisponde a 20 mc. Si ritiene dunque questa scelta cautelativa.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Planum srl

planum

via Daniele Manin 53 - 30174 Venezia Mestre (VE)
P.Iva/C.F.: 04480300278 tel.: +39 041 927320
mail: info@planum.com PEC: planum@legalmail.it

ing. Francesca Domeneghetti
documento sottoscritto digitalmente

Planum Srl

PEC planum@legalmail.it
P. IVA e C.F. 04480300278
Capitale sociale 10,000,00 € i.v.
Rea VE - 418957

Sede legale ed operativa:
via Daniele Manin, 53
30174 Mestre – Venezia
Tel. +39 041 927320

Sede operativa:
via Papa Giovanni XXIII, 5
31015 Conegliano - Treviso
Tel. +39 0438 22234

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

