



Data: **07 AGO. 2023**

Protocollo N° **423348**

Allegati N°:

Oggetto: Comune di Alpagò – *“variante urbanistica relativa all'intervento di miglioramento della viabilità comunale ed intercomunale Pieve Plois, II e III stralcio”* fogli 12 e 16, mappali vari

Ditta: Comune di Alpagò

Pareri di competenza

Al Comune di Alpagò
alpagò.bl@cert.ip-veneto.net

Il Direttore della UO Genio Civile Belluno

COMUNE DI ALPAGO
Comune di Alpagò

Protocollo N. 0009226/2023 del 07/08/2023

E

VISTA la richiesta di parere e gli elaborati progettuali allegati, pervenuti in data 13/04/2023, ns. prot. 200858, inerenti la *“variante urbanistica relativa all'intervento di miglioramento della viabilità comunale ed intercomunale Pieve Plois, II e III stralcio”* fogli 12 e 16, mappali vari, Comune di Alpagò;

VISTE le integrazioni pervenute in data 19/07/2023, prot. 386170;

RICHIAMATI la relazione di microzonazione sismica di II livello redatta dallo studio Olivotto Marinoni in riferimento a tutta l'area oggetto della presente variante datata dicembre 2015 ed il parere favorevole della UO Geologia e Georisorse della Regione del Veneto, prot. 29007 del 26 gennaio 2016;

CONSIDERATO che la variante in oggetto consiste nella realizzazione di un nuovo tratto di strada con previsione di scavi e opere di contenimento anche importanti, e che, pertanto, la relazione geologica del dott. Matteo Isotton, allegata all'istanza, ha indicato prescrizioni da adottare in fase di progetto e di esecuzione in particolare per quanto riguarda la verifica della corrispondenza del modello geotecnico adottato, la gestione dei fronti di scavo e la regimazione delle acque piovane e di drenaggio;

VISTA, altresì l'attestazione della corrispondenza delle risultanze della relazione geologica con lo studio di microzonazione sopra richiamato, sottoscritta dal geologo dott. Matteo Isotton;

CONSIDERATO che la documentazione integrativa trasmessa, relativa agli aspetti idraulici, risulta solo parzialmente completa, in quanto, pur essendo stata recepita la prescrizione relativa all'abbassamento del fondo dei pozzetti rispetto al foro costituente la bocca tarata, non è stato trasmesso l'aggiornamento della Valutazione di Compatibilità Idraulica (in particolare il ricalcolo dei volumi di invaso sulla base di una curva di possibilità pluviometrica ricavata da durate di pioggia inferiori all'ora e Tr 50 anni);

VISTO l'art. 89 del DPR 380/2001;

VISTE la DGR 1572/2013 e la DGR 899/2019;

VISTA la DGR 2948/2009;

ESPRIME PARERE SISMICO FAVOREVOLE

per quanto attiene la compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e sismica ai sensi della DGRV 1572/2013 alla *“variante urbanistica relativa ai lavori di miglioramento della viabilità comunale ed intercomunale Pieve Plois, II e III stralcio”* in Comune di Alpagò.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Belluno
Via I. Caffi n. 61- 32100 Belluno Tel. 0437 946101 Fax 0437 946141
pec: geniocivilebl@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In fase di progettazione e di esecuzione dovranno essere considerate le prescrizioni contenute nella relazione geologica in particolare per quanto riguarda la verifica della corrispondenza del modello geotecnico adottato, la gestione dei fronti di scavo e la regimazione delle acque piovane e di drenaggio.

SOSPENDE L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA,

ai sensi della DGRV 2948/2009, in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta, relativa al ricalcolo dei volumi di invaso sulla base di una curva di possibilità pluviometrica ricavata da durate di pioggia inferiori all'ora e Tr 50 anni, come indicato nelle premesse.

A disposizione di eventuali chiarimenti si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
ing. Sandro De Menech



Per informazioni:

Ing. Nicola Gaspardo - parte idraulica - tel. 0437.946135
ing. Rizieri. Mezzomo - parte sismica - tel. 0437 946110

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico

Unità Organizzativa Genio Civile Belluno

Via I. Caffi n. 61- 32100 Belluno Tel. 0437 946101 Fax 0437 946141

pec: geniocivilebl@pec.regione.veneto.it