



Data:

3 - OTT. 2023

Protocollo N°

533990

Allegati N°:

Oggetto: Comune di Alpagò – “variante urbanistica relativa all'intervento di miglioramento della viabilità comunale ed intercomunale Pieve Plois, II e III stralcio” fogli 12 e 16, mappali vari.
Ditta: Comune di Alpagò

Parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 2948/2009

Al Comune di Alpagò
alpagò.bl@cert.ip-veneto.net

Il Direttore della UO Genio Civile Belluno

VISTA la richiesta di parere, pervenuta in data 13/04/2023 n. ns. prot. 200858, inerente alla “variante urbanistica relativa all'intervento di miglioramento della viabilità comunale ed intercomunale Pieve Plois, II e III stralcio” fogli 12 e 16, mappali vari, Comune di Alpagò;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla suddetta nota (n. ns. prot. 200858 del 13/04/2023), così come integrati in data 19/07/2023 ns. prot. n. 386170 a seguito della richiesta d'integrazioni da parte dello scrivente Ufficio in data 11/05/2023 ns. prot. n. 255304;

RICHIAMATA la nota dello scrivente Ufficio U.O. Genio Civile Belluno prot. n. 423348 del 07.08.2023, con la quale è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e sismica ai sensi della DGRV 1572/2013 alla variante di cui all'oggetto, ed è stata sospesa l'espressione del parere di compatibilità idraulica, ai sensi della DGRV 2948/2009, in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta, relativa al ricalcolo dei volumi di invaso sulla base di una curva di possibilità pluviometrica ricavata da durate di pioggia inferiori all'ora e Tr 50 anni;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa, pervenuta in data 15/09/2023 ns. prot. n. 503738, costituita da una dichiarazione dell'ing. Francesca Domeneghetti redatta in data 13/09/2023, nella quale si afferma che la “scelta di utilizzare la curva per piogge di durata tra le 1 e le 24 ore è stata dettata dal fatto che questa curva massimizza il volume minimo necessario per l'invarianza idraulica (22 mc), mentre per la curva per piogge di durata inferiore all'ora il volume calcolato corrisponde a 20 mc. Si ritiene dunque questa scelta cautelativa”;

VISTA la DGR 2948/2009;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto attiene la compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 2948/2009 alla “variante urbanistica relativa ai lavori di miglioramento della viabilità comunale ed intercomunale Pieve Plois, II e III stralcio” in Comune di Alpagò.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
ing. Sandro De Mendonça

Per informazioni:

Ing. Nicola Gaspardo – parte idraulica – tel 0437.946135

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico

Unità Organizzativa Genio Civile Belluno

Via I. Caffi n. 61- 32100 Belluno Tel. 0437 946101 Fax 0437 946141
pec: geniocivilebl@pec.regione.veneto.it

